



### ACQUAMBIENTE MARCHE SRL

DISTRIBUZIONE GAS (Art. 30,2 allegato A Testo integrato AEEG qualità servizio distribuzione gas)

IMPIANTO		FI			
Periodo di gestione		al 31/12/2006			
Punti di Consegna	1	Codice	1171801	Ubicazione	Via Legalasino

Tipo di gas distribuito **gas naturale**

Numero sistemi di protezione catodica **1**      Numero posti di misura del potenziale **6+4**

Numero totale dei punti selezionati per la misura del potenziale **10**

punti nei quali la misura è effettuata in continuo **1**

punti nei quali la misura non è effettuata in continuo **9**

Numero totale delle misure di potenziale delle condotte in acciaio non effettuate in continuo **58**

E' stato predisposto il "Rapporto annuale delle dello stato elettrico dell'impianto di distribuzione?" **NO**

Tipo di odorizzante utilizzato       THT       TBM

Tipologia impianto odorizzazione:       Impianto a dosaggio diretto odorizzante  
    Impianto con dosaggio ad allarme trasmesso mediante tlc

Quantitativo complessivo odorizzante **Litri 29**

Numero totale dei punti selezionati per la misura del grado di odorizzazione del gas distribuito **4**

Numero totale delle misure del grado di odorizzazione del gas distribuito **8**

Comune servito **Filottrano**

Numero totale dei clienti al 31 dicembre dell'anno 2006 **2825**

Lunghezza della rete misurata in metri	MP	BP
Acciaio protetto catodicamente <b>ml. 18628</b>		Acciaio protetto catodicamente <b>ml. 34274</b>
Acciaio non protetto catodicamente _____		Acciaio non protetto catodicamente _____
Polietilene _____		Polietilene _____